

KAN Smart Control uuendus

Q ÁUTO Ô ĜÊÔ

Välja on antud uus versioon KAN Smart Control rakendusest kütte reguleerimissüsteemi juhtimiseks.

Kui teie poolt kasutatava rakenduse versioon on 1.3.7 või vanem, mine Google Play või Apple Store'i, et uuendada oma telefoni rakendust!

Uuenduse allalaadimine telefoni peaks toimuma automaatselt. Kui te ei ole kindel, kas uus versioon on automaatselt paigaldatud, minge Google Play või Apple Store'i ja uuendage rakendust.



- **1** Pärast rakenduse uuendamist või installimist valige peamenüüst "Pilveühendus".
- **2** Avaneval sisselogimislehel klõpsake nupule "Registreeri".

Pilveühendus 1	pilveühendus
Otsi seadmeid	KAN-therm CLOUD pilveühenduse loomiseks sisestage oma sisselogimisandmed
Keel	KASUTAJATUNNUS*
Teave	
RODO	SALASÕNA*
	Ühenda
	<u>Unustasid parooli?</u>
	Teil pole veel KAN CLOUD kontot? <u>Registreeri</u> 2

3 Registreerige oma kasutajakonto.

Registreerimisel saate kasutada sama e-posti aadressi, kasutajanime ja parooli, mida olete varem kasutanud KAN Smart Control süsteemis.

4 Vajutage nupule "Registreeri".



 5 Registreerimise kinnitus koos kinnituskoodiga saadetakse e-kirjaga teie esitatud e-posti aadressile.
Sisestage e-kirjas saadud kood.

Kui te ei näe meie e-kirja, kontrollige palun oma SPAM-kausta.



6 Logi rakendusse sisse.



NÜÜD AJAKOHASTAGE KÜTTE JUHTIMISSÜSTEEMI SEADEID:

1 Leidke rakendusest üles oma kasutatava klemmiploki tüüp.



2 Sisestage klemmiploki seaded ja valige "Internetiühenduse funktsioon".



- **3** Sisestage kasutajanimi ja parool, mida kasutate rakendusse sisselogimiseks.
- 4 Muutke kohaliku ja lähtekoha pordi numbriteks 55555.
- 5 Sisestage uus serveri aadress: cloud.smartcontrol.kan-therm.com
- 6 Kinnitage toiming, klõpsates nuppu "Salvesta".



Kasutajanimi user_login	<mark>3a</mark>	
Salasõna	<mark>3b</mark>	
Kohalik port 55555	<mark>4a</mark>	•
Lähteport 55555	<mark>4</mark> b	•
Serveri aadress cloud.smartcontr	ol.kan-therm.com <mark>5</mark>	•
^{Olek} Ühendatud		
	Salvesta 6	

Sisestage samad andmed otse klemmiploki konfiguratsioonimenüüs, kui teie klemmiplokk ei ole rakenduses nähtav (nt see ei ole kohalikus võrgus).

Iga klemmiploki puhul tuleb see toiming teha eraldi.

See võimaldab teil juhtida küttesüsteemi eemal viibides.

	I	KAN-	therm S	Smart KAN-therm
Overview	System Setup			English 🗸
CONTROL_STRIP	Set date and time		Temperature display	
Base Setup	Time synchronisation:	automatic 🗸	Unit	°C ✔
Room Setup	Date (DD/MM/YYYY):	22/11/2024	Operation mode	
Frograms/vacation	Time (hh:mm):	13:21	Set	Heating 🗸
> System Setup	Timezone:	GMT +01:00 🗸	Cloud-Function	
HW 01	Day:	Friday	Cloud-Function	activated 🗸
	Summer / winter time		Username/ID	your_login
SW 02.17	Automatic switching	on 🗸	Password	
WEB 02.10 38:DE:60:01:0A:DC	Network Settings		Local Port	55555
	DHCP	off 🗸	Source Port	55555
	IPv4 address	192.168.1.100	Server Address	
	Subnet mask	255.255.255.0	State	loud.smartcontrol.kan-therm
	Nameserver	8.8.4.4	Set	Delete
	Gateway	192.168.1.1		
	MAC address	38:DE:60:01:0A:DC		
	Submit	Cancel		

kan-therm.com